LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി

198 (3630) ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലത്തിൽ മുണ്ടക്കുളം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസിന് കീഴിൽ ആനമൈതടം എന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നോ; എങ്കിൽ എന്നാണ് അനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

കൊണ്ടോട്ടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ മുണ്ടക്കുളം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന് കീഴിൽ ആനമൈതടം എന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 23-10-2020-ന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും നിലവിലെ തടസ്സവും എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ആവശ്യമായ പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കിലോമീറ്റർ ഹൈ ടെൻഷൻ എ.ബി.സി. വലിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി കൈക്കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഉഡുപ്പി - പുത്തൂർ - കരിന്തളം വൈദ്യുതി ലൈൻ

199(3631) ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാസർകോഡ് മണ്ഡലത്തിലെ ഉഡുപ്പി-പുത്തൂർ-കരിന്തളം വൈദ്യുതി ലൈൻ വലിക്കുന്നതിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉഡുപ്പി-കാസർഗോഡ് (കരിന്തളം) 400 കെ.വി വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഈ പദ്ധതിയിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പദ്ധതിയിൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണമുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്നും എത്ര കെ.വി ശേഷിയുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉഡുപ്പി സബ്സ്റ്റേഷനിൽ 400 കെ.വി. ബേ നിർമ്മാണം ഉഡുപ്പിയിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കരിന്തളത്തേയ്ക്ക് 115 km., 400 KV ലൈൻ നിർമ്മാണം. കരിന്തളത്ത് 400/220 KV സബ്സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.